



Pusté Úľany

**Legenda:**

- jst.vúčce vzdušné NN vedenie
- NN vzdušné vedenie na demontáž
- NN vedenie káblové v zemi— navrhované
- NN vedenie káblové v zemi— navrhované-prípojky z SR do RE
- NNK navrhované DP z RE do HDS
- NNK v zemi-jst.vúčce-zákras
- NNK v zemi-jst.vúčce-GIS
- NNK navrhovaný v HDPE110mm = riadené podtláčanie
- si káble
- NN JB stožiar na demontáž
- NN JB stožiar zostávajúci
- NN JB stožiar nový
- jst.v. RE-elektromerový rozvádzač, HDS
- nový RE-elektromerový rozvádzač
- nový SR-rozvádzač
- jest.vúčce SR-rozvádzač
- kanalizácia pln.
- plynovod stli
- voňa
- číslo parcely určeného operátu
- hranice parciel katastrálnej mapy

PRED ZAČATÍM VYKOPÁVACÍCH PRAC JE POTREBNÉ  
 VYTÝCIT VŠETKY PODZEMNÉ SÍŤE !!  
 VZDUSNA 4-VOD. DP NA DEMONTAZ  
 NAVRHPRIPOJKY K EXIST. RE I-NYY-J 4x6, 4x10  
 POZ: AK JE DVOJĽARIF-RE 10 PARALELNE I-NYY-D 2x1,5

TAM KDE SA NAVRHNÚTE NOVÉ RE SA EXISTUJÚCI ELEKTROMER  
 DEMONTUJE Z EXIST. RE A NAMONTUJE SA DO NOVEJ RE  
 V MIESTE OSADENIA EXIST. RE SA EXIST. VODIČE SPŤA  
 S NOVÝMI NN KÁBLAMI Z NOVEJ RE SVORKAMI  
 PRI DVOJĽARIFNOM ELEKTROMERE SA BUDE Z NOVEJ RE VIESŤ  
 PARALELNE DVA VODIČE HLAVNÝ VODIČ A VODIČ PRE  
 OVLÁDANIE STYKAČA BOJLERA  
 VODIČ PRE OVLÁDANIE STYKAČA BOJLERA SA PRÍPOJÍ Z NOVEHO RE.  
 VIŠ TIEŽ DOHODU S VLASTNÍKOM, TREBA EŠTE UPRESNIŤ S VLASTNÍKOMI PŮČAS VYSTAVBY  
 TRASU PO STĚNÁCH V LISTÁCH-ELEKTROINSTALAČNÝCH ZLADBOCH UPRESNI MAJITEL  
 KÁBLE V ZEMI BUDU ULOŽENÉ V RÝHĚ 35x50cm-TRASU UPRESNI MAJITEL  
 PRI OSADENÍ RE ZA MŮRÍK PLOTA TREBA DO PLOTA VYREZAŤ OTVOR TAK,  
 ABY SA DALI OTVORIŤ DVIERKA RE  
 ODBĚRY KTERÉ SU UZ NÁPŮJENÉ ZEMNÝM KÁBLOM SA ZAPŮJA DO NOVÝCH SR  
 KÁBLŮ KTERÉ NEODČÍHAJÚ SA NASŤOJKUJU SPŮJKAMI SVIČŮ 4x25  
 KÁBLE MEZI SR A RE BUDU TYPY NAYY-J 4x 25mm2 AŽ NA VYZNAČENÉ INÉ TYPY

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Vladimír Čurgal
Zodpovedný projektant:	Ing. Marián Šabik
Mesto stavby/Kataster:	Pusté Úľany
Investor/objedávateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s.
Stavba:	DS_Pusté Úľany, NNK
Súbor/Objekt:	SO 01. NN káblové vedenie SO 02. NN vzdušné vedenie
Obsah:	SITUÁCIA SO 01. SO 02 - 2.časť
Číslo zmlouvy:	L130968.15.0024
Dátum:	05/2017
Revízia:	02
Mierka:	1:250
Formát:	A0
Stupeň:	PKZS
Šedo č.:	1
Výkres č.:	3

